



FIGURA	DESCRIZIONE
	Distribuzione rete Media Tensione MT in candidato doppia tubazione flessibile Ø160
	Distribuzione rete Sotola Tensione BT in candidato doppia tubazione flessibile Ø125
	Rede pubblica illuminazione in candidato doppia tubazione flessibile Ø110
	Rede Telecom in candidato doppia tubazione flessibile Ø125 S/U
	Armatura per illuminazione stradale, marca AEC - mod. Armonia 1, dotata di straccio serie MA1 L=1405 mm montato su palo in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706
	Pozzetti di derivazione LINEA MT 1200x200mm
	Pozzetti di derivazione LINEA BT 1000x1000mm
	Impianto di illuminazione: Pozzetti di derivazione Ø60x600mm
	Pozzetti di terra 400x400mm con dispersione a conca da 1,5m
	CASINA ENEL
	Questo elettrico, posto in armadio in polibutadiene, composto da vano per conduttore ELET. e vano per centralino di distribuzione
	Pozzetto in dia. a norma Telecom 500/700m
	Pozzetto in dia. a norma Telecom 125x800m

	EDIFICIO DI COMPARTO
	DELIMITAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

**COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO**  
PROVINCIA DI SALERNO

**RICHIESTA DI APPROVAZIONE  
DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
DEL SUBCOMPARTO ARU N.3A, AI SENSI DELL'ART. 81 R.U.E.C.**

**PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE**

<b>I Tecnici:</b> STUDIO SAUROGETTI ING. CAROSTOPERA GIUSEPPE ING. GIOVANNI CAROGRASSO	<b>I Richiedenti:</b> AREA COSTRUZIONI S.A.S. PRIMAVERA S.R.L.
<b>STUDIO TECNICO</b> ING. ANIELLO SAUROGETTI	<b>IMMOBILIARE GENERALE VENETA S.R.L.</b>

**RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA:  
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
E TELECOM**

PLANIMETRIA GENERALE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

AGGIORNAM.	DATA	TRACIA
A		
B		
C		
D		
E		

SCALA 1:500 1:500

**T08**